

Zpráva o revizi elektrického zařízení pro výstavní expozici:

Akce: 47. Brněnské onkologické dny a 37. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
BOD – 1. – 3. 11. 2023

Místo konání: Veletrhy Brno, pav. E

Plocha: pav. E, číslo plochy _____

Název vystavovatele: _____

Datum provedení revize na místě:

Předmět revize: Předmětem této revize je zapojení výše uvedené expozice na rozvodnou síť a.s. Veletrhy Brno, a revize byla provedena dle:
A) ČSN 34 1090 ed.2 bod 4.2
B) ČSN 33 2000-4-41 ed.2
C) ČSN 33 2000-7-711
D) Za bezpečný stav prozatímního elektrického zařízení od jeho odstranění zodpovídá pověřená osoba odpovědná za elektrické zařízení (ČSN EN 50110-1 ED.2)
Součástí revize nejsou připojená a další technická zařízení.

Naměřené hodnoty:
A) měření impedanční smyčky _____
B) hodnota dovoleného napětí při ochraně proudovým chráničem
C) hodnota izolačního stavu _____

Revizi provedl: p./pí./společnost _____

ev. č. _____

Celkové hodnocení: Revidované elektrické zařízení/instalace je z hlediska bezpečnosti schopné provozu.

Počet výtisků: 3

Rozdělovník: 1x vystavovatel, 1x a.s. Veletrhy Brno, 1x revizní technik

Podpis vystavovatele

datum předání zprávy

Podpis a razítko revizního technika

Vystavovatel svým podpisem potvrzuje převzetí této zprávy v počtu dle rozdělovníku.
Dále potvrzuje, že vzal obsah zprávy na vědomí a byl seznámen s jejími výsledky.